



ใบอนุญาตที่... (2) ท 7104-2371/11

## ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัคกิจกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัคติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท สยามไฟฟ้า เอ็มซีโอ-ดราก้า จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... สายอ่อนเมล็ดกลีวินิลคลอร์ไดบี

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน สายไฟฟ้าหุ้มชั้นพอลีไวนิลคลอร์ไดบี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน  
มาตรฐานเลขที่ นอก. 11 เล่ม 5-2553

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ..... บริษัท สยามไฟฟ้า เอ็มซีโอ-ดราก้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่..... 2/7 ตรอก/ซอย.....

ถนน..... บ้านเมือง-บ้านค่าย หมู่ที่..... 2 ตำบล/แขวง..... หนองบัว อำเภอ/เขต..... บ้านค่าย

จังหวัด..... ระยอง ทะเบียน โรงงานเลขที่..... 3 - 74 (2) - 1/39 ราย.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 19 ก.ค. 2556 พ.ศ.....

(นายอุทัยรัช ศรีหงส์คงตระ)  
เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3011177617

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัติ  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....(2) ท. 7104-2371/11.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	สายอ่อนมีเปลือกพอลีไวนิลคลอไรด์เบา รหัสชนิด 60227 IEC 52 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/300 V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.5 mm <sup>2</sup> , 2x0.75 mm <sup>2</sup> , 3x0.5 mm <sup>2</sup> และ 3x0.75 mm <sup>2</sup>   (นายอาทิตย์ กุศลานันท์) นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 พนักงานเจ้าหน้าที่



ใบอนุญาตที่.....(2) ท 7105-2372/11

## ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัคกิจกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ลายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราก้อนจำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ลายไฟฟ้า ห้องน้ำพอลิไวนิลคลอร์ไรด์ธรรมชาติ

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม..... ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต  
450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน ลายไฟฟ้าห้องน้ำพอลิไวนิลคลอร์ไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน  
มาตรฐานเลขที่ มอก. 11 เล่ม 5-2553

เครื่องหมายการค้า..... -  
ทำที่ โรงงานชื่อ..... บริษัท ลายไฟฟ้า เอ็มซีไอ-ดราก้อนจำกัด  
ตั้งอยู่ที่ อาคารเลขที่..... 2/7 ตรอก/ซอย..... -  
ถนน..... บ้านเมือง-บ้านค่าย หมู่ที่..... 2 ตำบล/แขวง..... หนองบัว อําเภอ/เขต..... บ้านค่าย  
จังหวัด..... ยะลา ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 3 - 74 (2) - 1/39 ราย.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่..... 19 ก.ย. 2556 พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)  
เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
ผู้รับใบอนุญาต 3011177617

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแบบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชบัญญัติ  
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ .....(2) ท 7105-2372/11.....

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	สายอ่อนมีเปลือกพอลีไวนิลคลอรีต์ธรรมชาติ รหัสชนิด 60227 IEC 53 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 300/500 V ประเภท 5 พื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 2x0.75 mm <sup>2</sup> , 2x1 mm <sup>2</sup> , 2x1.5 mm <sup>2</sup> , 2x2.5 mm <sup>2</sup> , 3x0.75 mm <sup>2</sup> , 3x1 mm <sup>2</sup> , 3x1.5 mm <sup>2</sup> , 3x2.5 mm <sup>2</sup> , 4x0.75 mm <sup>2</sup> , 4x1 mm <sup>2</sup> , 4x1.5 mm <sup>2</sup> , 4x2.5 mm <sup>2</sup> , 5x0.75 mm <sup>2</sup> , 5x1 mm <sup>2</sup> , 5x1.5 mm <sup>2</sup> และ 5x2.5 mm <sup>2</sup>   (นายอาคม กุศลานนท์) นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 พนักงานเจ้าหน้าที่